

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sbmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДнПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1001/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска
«Детский сад № 430 комбинированного вида»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнего индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Овчинникова А.А. № 1001 от «29» апреля 2021 года
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. «24» мая 2021, с 10 ч. 00 мин по 11 ч. 00 мин. «28» мая 2021 проведена проверка Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Блесной Кристиной Борисовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1001 комбинированного вида (далее – МКДОУ д/с № 430)

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заведующим МКДОУ д/с № 430 Пятковой Е.Л.*

(указывается должность, фамилия, имена, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Выходы из помещений на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнителями в притворах	п.4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.05.2022	
2.	Размещаемые в зданиях, сооружениях классы	СП 4.13130.2013 Системы	01.05.2022	

	функциональной пожарной опасности Ф1.1 части здания или помещения технического, складского назначения объекта (помещения прачечной, гладильной, складские помещения, тиреблок, подвальный этаж) следует выделять противопожарными преградами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI.60	противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты таблица №23, №24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	На путях эвакуации второго этажа, имеются перепады высотой менее 0,45 м, в местах перепадов высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.)	п.4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.05.2022	
4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (отсутствует проектная документация на АУПС и СОУЭ)	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.05.2022	
5.	Отделка пола в коридорах на путях эвакуации выполнена отделочными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум)	п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках плановой проверки в мае 2022.

(квартал, месяц)

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору
Болеснах Кристина Борисовна

(Инициалы, фамилия, должность государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» мая 2021

Предписание для исполнения получило: «28» мая 2021

заведующим МКДОУ д/с № 430 Пятковой Е.Л.

(Инициалы, фамилия, должность)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.